



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-744

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-16
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-17
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2018-08-16. Juozas Jurkonis
Mėginį pristatė: J. Jurkonis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-744	Kosmonautų g. Nr. 10, Marijampolė, Po skirstomųjų vandentiekio tinklų plovimo per namo įvadą; Iš įvado; 2x500 ml; 2018-08-16	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Bendroji geležis/ µg/l	22	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,07	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-17

Parašai

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

*Laborantė
Jolita Kazlauskaitė*



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-743

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-16
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-17
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2018-08-16. Juozas Jurkonis
Mėginį pristatė: J. Jurkonis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiukuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-743	R. Juknevičiaus g. Nr. 1, Marijampolė, Po skirstomųjų vandentiekio tinklų plovimo per namo įvadą; Iš įvado; 2x500 ml; 2018-08-16	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Bendroji geležis/ µg/l	22	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,04	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-17

Parašai

Laboratorijos vedėja _____

Tyrimus atliko: _____

*Laborantė
Jolita Kazlauskaitė*



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-740

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-16
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-17
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2018-08-16. Meistras A. Dambis
Mėginį pristatė: A.Dambis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-740	Mėginys paimtas iš Matulaičių g. Nr. 14, Marijampolė; Iš vidaus čiaupo: 2x500 ml; 2018-08-16	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Drumstumas/ Dr.v.	0,02	4	LST EN ISO 7027:2016 en
		Savitasis elektros laidis/ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($t = 20^\circ\text{C}$)	1085	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		Vandenilio jonų koncentracija/ pH ($t = 20^\circ\text{C}$)	7,6	6,5 – 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Bendroji geležis/ $\mu\text{g}/\text{l}$	76	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,07	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-17

Parašai

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

*Laborantė
Jolita Kazlauskaitė*