

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„SŪDUVOS VANDENYS“

TVIRTINU  
L.e.p. Direktorius  
Gintautas Jankauskas

**VANDENYJE IŠTIRPUSIŲ HALOGENINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ ŠALINIMO  
IŠ VANDENTIEKIO SISTEMOS ATNAUJINTAS PRIEMONIŲ  
P L A N A S**

2018-07-31  
Marijampolė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdymas	Atsakingas asmuo	Pastabos
1.	Iki 2018 m. liepos 27 d. atstatyti vandens tiekimą iš antros vandenvietės, adresu Borisevičiaus g. Nr. 11, Marijampolė	2018-07-23 2018-07-26	Vandens gavybos cecho meistras Edvardas Bučionis	Fiksuojama žurnale. 2018 m. liepos 27 d. atstatytas geriamojo vandens tiekimas.
2.	Gavus pranešimus iš Vartotojų apie nepriimtina vandens skonį ir kvapą tiekiamame vandenyje, atlikti kvartalinių tinklų arba įvado plovimą	Pastoviai	L.e.p.Tinklų cecho viršininkas Evaldas Tasiukevičius	Surašyti tinklų plovimo aktai.
3.	Paruošti filtrų efektyvumo ir higienos būklės stebėsenos planą ir techninę specifikaciją vandens gerinimo sistemos rekonstrukcijos ir modernizavimo projekto paruošimui	2018-07-26	Vandens gavybos cecho viršininkas Vidas Palaikis	Paruoštas Marijampolės miesto geriamojo vandens ruošimo įrenginių efektyvumo ir higieninės būklės stebėsenos planas.
4.	Informuoti Vartotojus apie tiekiamo geriamojo vandens kokybę bendrovės internetiniame puslapyje	Pastoviai	L.e.p.direktorius Gintautas Jankauskas	Informacija talpinam bendrovės internetiniame puslapyje.
5.	Plauti gatvių vandentiekio tinklus su mažais vandens tekėjimo greičiais: Draugystės g., Beržų g., Punsko g., Sasnavos g., Marijampolė	2018-07-24 – 2018-07-27	L.e.p.Tinklų cecho viršininkas Evaldas Tasiukevičius	Surašyti tinklų plovimo aktai.

6.	Informuoti visus geriamojo vandens vartotojus, kai blogėja geriamojo vandens mikrobiologiniai ar (ir) toksiniai (cheminiai) rodikliai.	Pagal poreikį	L.e.p.direktorius Gintautas Jankauskas	Bendrovės internetiniame puslapyje
7.	Organizuoti skubių pranešimų vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo įstaigoms ar maisto įmonėms teikiamą, kai blogėja geriamojo vandens mikrobiologiniai ar (ir) toksiniai (cheminiai) rodikliai arba dėl vandentiekio avarijų sutrinka geriamojo vandens tiekimas šiems objektams.	Pagal poreikį	Vandens gavybos cecho viršininkas Vidas Palaikis Laboratorijos vedėja Irena Jaškevičienė	Įvykus ekstremaliai situacijai, telefonu bus informuojama vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros ir viešojo maitinimo įstaigos. Informacija bus skelbiama bendrovės internetiniame puslapyje. Pagal poreikį minėtos įstaigos bus aprūpinama geriamuoju vandeniu.
8.	Atsakingus darbuotojus pasirašytinai supažindinti su įsakymu dėl pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimą teikimo Marijampolės valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentui, Marijampolės savivaldybės administracijai	2018-07-30	Administratorė Aušra Navickienė	Paruoštas įsakymas dėl pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimą teikimo ir pasirašytinai supažindinti atsakingi darbuotojai.