UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SŪDUVOS VANDENYS“

GERIAMOJO VANDENS VANDENTIEKIO TINKLŲ PRAPLOVIMO AKTAS
A K T A S

2021m. lapkritčio 2 d.
Marijampolė

Renatas Jablonskis atstovaujantis UAB „Sūduvos vandenys“
(vardas, pavardė)

Romas Kačergis vadovaujantis chloravimo darbams
(vardas, pavardė)

Kęstutis Vaitkevičius vykdantis chloravimo darbus
(vardas, pavardė)

Putriškių k.,Liudvinavo sen. Marijampolės sav. Vamzdyno ilgis 2850m., DN110 mm.
(Objekto adresas, vamzdyno ilgis ir skersmuo)

Vandentiekio skirstomūjų tinkų plovimas po chloravimo per šuliniuose įrengtą sklendę Klevų g.12, Putriškių k.

Plovimo trukmė 6 val.
Suvartoto plovimui vandens kiekis 110 m.^{3}

UAB„Sūduvos vandenys“ *Meistras Renatas Jablonskis* _____
(vardas, pavardė) (parašas)

Romas Kačergis _____
(vardas, pavardė) (parašas)

Kęstas Vaitkevičius _____
(vardas, pavardė) (parašas)