

# SŪDUVOS VANDENYS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA  
Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 21-105

Mėginio (-ių) gavimo data: 2021-02-22  
Užsakovas:  
Tyrimų atlikimo data: 2021-02-23  
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*: Aktas, 2021-02-22, Vitalis Mitrofanovas  
Mėginį pristatė: V.Mitrofanovas

| Mėginio kodas | Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)         | Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai   | Tyrimo rezultatai | Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip | Tyrimo metodo žymuo               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 21-105        | Palangos g. 22, Marijampolė (po praplovimo);<br>500 ml;<br>2021-02-22 | Žarnyno lazdelė (E coli)/ KSV/100 ml | <1,0              | 0                                                                                 | LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en |
|               |                                                                       | Koliforminės bakterijos/ KSV/100 ml  | <1,0              | 0                                                                                 | LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en |

Paaiškinimas: „<“ – reiškia, kad analitės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.  
N – VMVT neatestuota sritis.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2021-02-24

Parašai

Laboratorijos vedėja

Laboratorijos skyriaus  
vedėja

Tyrimus atliko:

Irena Jaškevičienė

Laborantė

Jurgita Saladžiuvienė