

# SŪDUVOS VANDENYS

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

### TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 21-222

Mėginio (-ių) gavimo data: 2021-03-23  
Užsakovas:  
Tyrimų atlikimo data: 2021-03-24  
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*: Aktas, 2021-03-23, Vitalis Mitrofanovas  
Mėginį pristatė: V.Mitrofanovas

| Mėginio kodas | Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)                                                   | Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai   | Tyrimo rezultatas | Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip | Tyrimo metodo žymuo               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 21-222        | V.Kudirkos g. 37, Liudvinavas, Marijampolės sav. Iš gyventojų vidaus čiaupo (po praplovimo); 500 ml; 2021-03-23 | Žarnyno lazdelė (E coli)/ KSV/100 ml | <1,0              | 0                                                                                 | LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en |
|               |                                                                                                                 | Koliforminės bakterijos/ KSV/100 ml  | <1,0              | 0                                                                                 | LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en |

Paiškinimas: „<“ – reiškia, kad analizės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.  
N – VMVT neatestuota sritis.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2021-03-30

Parašai

Laboratorijos vedėja

Laboratorijos skyriaus  
vedėja

Irena Jaškevičienė

Tyrimus atliko:

Laborantė

Jurgita Saladžiūnienė