

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SŪDUVOS VANDENYS“

GERIAMOJO VANDENS VANDENTIEKIO VAMZDYNO IŠPLOVIMO
A K T A S

2022 m. lapkričio 9 d.
Marijampolė

Mindaugas Liepinis atstovaujantis UAB „Sūduvos vandenys“
(vardas, pavardė)

Arūnas Marcinkevičius vadovaujantis plovimo darbams
(vardas, pavardė)

Arūnas Žilinskas vykdomas plovimo darbus
(vardas, pavardė)


Dariaus ir Girėno g., Marijampolė. Vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą
DN 100, trasos ilgis ~ 200 metrų išplautas.

(Objekto adresas, vamzdyno ilgis ir skersmuo)

Plovimo trukmė 1 val.


Suvaltoto plovimui vandens kiekis 30 m³

UAB „Sūduvos vandenys“




(parašas)

Mindaugas Liepinis
(vardas, pavardė)



(parašas)

Arūnas Marcinkevičius
(vardas, pavardė)



(parašas)

Arūnas Žilinskas
(vardas, pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SŪDUVOS VANDENYS“

GERIAMOJO VANDENS VANDENTIEKIO TINKLŲ PRAPLOVIMO AKTAS
A K T A S

2022m. lapkričio 12_d.
Marijampolė

Renatas Jablonskis atstovaujantis UAB „Sūduvos vandenys“
(vardas, pavardė)

Kęstutis Vaitkevičius vadovaujantis plovimo darbams
(vardas, pavardė)

Laimutis Andriušaitis vykdomas plovimo darbus
(vardas, pavardė)

Vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per galiniame taške įrengtą kapa. Lauko g., Igliaukos k.,
Marijampolės sav. Vamzdyno ilgis 200m., DN63 mm.
(Objekto adresas, vamzdyno ilgis ir skersmuo)

Plovimo trukmė 4 val.

Suvaltoto plovimui vandens kiekis 20 m.³

UAB „Sūduvos vandenys“

(vardas, pavardė)

Kęstutis Vaitkevičius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Laimutis Andriušaitis

(parašas)

(vardas, pavardė)

Meistras
Renatas Jablonskis

(parašas)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SŪDUVOS VANDENYS“

GERIAMOJO VANDENS VANDENTIEKIO TINKLŲ CHLORAVIMO
A K T A S

2022m. lapkričio 12 d.
Marijampolė

Renatas Jablonskis atstovaujantis UAB „Sūduvos vandenys“
(vardas, pavardė)

Kęstutis Vaitkevičius vadovaujantis chloravimo darbams
(vardas, pavardė)

Laimutis Andriušaitis vykdomas chloravimo darbus
(vardas, pavardė)

Lauko g., Igliaukos k., Marijampolės sav. Vamzdyno ilgis 200m., DN63 mm.
(Objekto adresas, vamzdyno ilgis ir skersmuo)

Chloruojama vamzdyną užpildant vandeniu, imant aktyviojo chloro dozę 100 mg/L, ir vamzdyne išlaikant reagento kontakto trukmę 5val.

UAB „Sūduvos vandenys“

(vardas, pavardė)


Kęstutis Vaitkevičius 
(parašas)

(vardas, pavardė)

Laimutis Andriušaitis 
(parašas)

(vardas, pavardė)

Meistras
Renatas Jablonskis


(parašas)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SŪDUVOS VANDENYS“

GERIAMOJO VANDENS VANDENTIEKIO VAMZDYNO IŠPLOVIMO
A K T A S

2022m. lapkričio 15 d.
Marijampolė

Evaldas Tasiukevičius atstovaujantis UAB „Sūduvos vandenys“
(vardas, pavardė)

Rimas Bizevičius vadovaujantis plovimo darbams
(vardas, pavardė)

Lukas Bužinskas vykdomas plovimo darbus
(vardas, pavardė)


Kauno g., Marijampolė Vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą DN 100,
trasos ilgis ~ 300 metrų išplautas.

(Objekto adresas, vamzdžio ilgis ir skersmuo)

Plovimo trukmė 1 val.


Suvaltoto plovimui vandens kiekis 25 m³

UAB „Sūduvos vandenys“




(parašas)

Evaldas Tasiukevičius
(vardas, pavardė)



(parašas)

Rimas Bizevičius
(vardas, pavardė)



(parašas)

Lukas Bužinskas
(vardas, pavardė)