

**MARIJAMPOLĖS MIESTO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS
APSAUGOS NUO BIOLOGINĖS TARŠOS PRIEMONIŲ
PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdymas	Atsakingas asmuo	Pastabos
1.	Filtrų salės ir filtrų vamzdynų galerijos patalpų sandarumo tikrinimas (durų, langų, ventiliacijos sistemų) ir švaraus vandens rezervuarų oro alsuoklių sandarumo tikrinimas	Kartą per mėnesį	Vandens gavybos padalinio vadovas E. Bučionis	Surašomas patikrinimo aktas
2.	Atvirų vandens ruošimo filtrų įkrovos tikrinimas, imant filtro įkrovos mėginius bestuburių lervų kontrolei	Kartą per ketvirtį	Vandens gavybos ir ruošimo skyriaus meistrė J. Kazlauskaitė	Surašomas filtro įkrovos ėmimo aktas
3.	Filtrų salėje įjungti insekticidines lempas vabzdžių naikinimui	Nuolat	Vandens gavybos padalinio vadovas E. Bučionis	Registruojama žurnale
4.	Vykdyti nepertraukiamą geriamojo vandens, esančio rezervuaruose, dezinfekavimą natrio hipochlorito tirpalu. Laisvo chloro likutis vandenyje iki 0,1 mg/l	Nuolat	Vandens gavybos ir ruošimo skyriaus meistrė J. Kazlauskaitė	Laisvo chloro likutis registruojamas vandens dezinfekavimo žurnale
5.	Vykdyti vandenviečių gręžinių paviljonų ventiliacijos angų ir gręžinių apsaugos zonų teritorijos priežiūrą	Nuolat	Vandens gavybos padalinio vadovas E. Bučionis	Apžiūros rezultatai registruojami žurnale
6.	Švaraus vandens rezervuarų avarinio persipildymo linijų sifonų užpildymas	Kartą per ketvirtį	Vandens gavybos padalinio vadovas E. Bučionis	Surašomas sifonų užpildymo aktas
7.	Filtrų salės ir filtrų vamzdynų galerijos patalpų dezinfekacija	2 kartus /metus II ir IV ketvirtis	Vandens gavybos ir padalinio vadovas E. Bučionis	Dezinfekciją atlikusi įmonė surašo aktą
8.	Vandenvietės teritorijoje, adresu Vasaros g. Nr. 7, Marijampolė, panaikinti kūdrą	Iki 2021.12.31	Mechanikas V. Senkaitis	
9.	Pagal kontroliniuose stebėjimo taškuose nustatytą taršą, vykdyti kvartalinių arba atskirų grupių namų ir gyvenviečių vandens tinklų plovimą	Nuolat	Tinklų padalinio vadovas E. Mikalauskas	Surašomas tinklų plovimo aktas
10.	Sudaryti vandens tinklų plovimo grafiką, mėnesiui į priekį, remiantis pastoviais laboratorijos stebėjimo rezultatais.	Kartą per mėnesį	Tinklų padalinio vadovas E. Mikalauskas	Plovimo grafikus skelbti www.suduvosvandenys.lt